



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ" (ФГБУ "ВНИИМС")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311493

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-М/07-04-2022/147755909

Действительно до 06.04.2024

Средство измерений

Измерители параметров электроустановок; MI 3100S, MI 3100SE, MI 3102HBT, MI

3125BT; MI 3102H BT; Рег. № 55599-13

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

15070965

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП 55599-13

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

24500-03 Магазины сопротивлений высокоомные RCB-1 и RCB-3 9996873 2010 Эталон

3-го разряда приказ Росстандарта №3456 от 30.12.2020; 25900-03 Мультиметры 3458A MY45055940 2018 Эталон

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

2-го разряда ГПС для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 20,7; атм. давление: 99,9; отн. влажность: 28,7

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-149383207>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

149383207

Поверитель

Шаров Владислав Андреевич

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник отдела 206.1
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Рогожин С.Ю.
фамилия, инициалы

Дата поверки

07.04.2022